

Warszawa, 25.08.2021 r.

Dotyczy:

„Dwuetapowego realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowego budynku
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku”

WYJAŚNIENIA 6 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
(PYTANIA 52)

PYTANIE 52

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 48 w świetle zaleceń ponownie prosimy o wyjaśnienie z uwagi na rozbieżność zawartych tam informacji:

odpowieź na pytanie nr 48:

Zamawiający oczekuje lokalizacji na jednej kondygnacji bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, oddziału pooperacyjnego i oddziału ortopedii. Zgodnie z zaleceniami: „...Należy zgrupować blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii na jednej kondygnacji i zapewnić optymalne połączenia między tymi oddziałami/blokami i budynkiem istniejącym...”

w zaleceniu tekst brzmi:

„...Należy zgrupować blok pooperacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii na jednej kondygnacji i zapewnić optymalne połączenia między tymi oddziałami/blokami i budynkiem istniejącym...”

W zaleceniach użyto nazwy "blok pooperacyjny" w odpowiedzi na pytanie nr 48 użyto "blok operacyjny i oddział pooperacyjny".

Czy Zamawiający potwierdza, że nie doszło do omyłki i na jednej kondygnacji należy zlokalizować cztery funkcje:
blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii.

ODPOWIEŹ:

Zamawiający potwierdza, że nie doszło do omyłki i na jednej kondygnacji należy zlokalizować cztery funkcje:
blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział ortopedii.



.....
Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu